

Согласовано:
Председатель ВОИ
Н.А. Почтовая

« 5 » августа 2015 г.



Утверждено:


Директор МАУДО ДЮСШ «Олимп»
А.Ю. Дмитриева

« 01 » июня 2015 г.



Председатель Общества «Содружества»
Л.Д. Кривич

« 05 » августа 2015 г.



Председатель «Общества слепых»

Н.А. Агалакова

« 05 » августа 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

2 " " _____ 20__ г.

Общие сведения об объекте

1. Вид (наименование) объекта Учреждение дополнительного образования (бассейн)
2. Полный почтовый адрес объекта 623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ак. Орлова, 1а.
3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажей, 1190,2 кв. м, часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 2636,0 кв. м
4. Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта . - г.
5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Олимп».
7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
23701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 13,
п. адрес: bgo_sport@mail.ru,
тел. 8(34369)4-75-35
8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
11. Вышестоящая организация (наименование)
Управление образования Березовского городского округа
12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail)
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Маяковского, 5,
п. адрес: bgo_uo@mail.ru,
тел. 8(34369)4-30-18

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта

Частичная или полная доступность учреждения в зависимости от категории инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с управлением образования БГО

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ВОИ
(должность, Ф.И.О.)

Председатель Общества «Содружества»
(должность, Ф.И.О.)

Председатель «Общества слепых»
(должность, Ф.И.О.)





Н.А. Петцова

Л.Д. Кривич

Н.А. Агалакова


4.6. Информация направлена в

Управление социальной политики по г. Березовскому
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской обл.)

05.08.2015г. для размещения в автоматизированной информационной системе
(дата)

"Доступная среда Свердловской области".

Директор МАУДО ДЮСШ «Олимп»


(подпись)

А.Ю. Дмитриева

Дата 05.08.2015г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Директор МАУДО ДЮСШ «Олимп»

А.Ю. Дмитриева

(подпись)

Дата _____

10. Заключение по результатам проверки.

ОБЪЕКТ СПОРТА:

Бассейн МАУДО ДЮСШ «Олимп». Адрес: 623704, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Академика Королева, дом 1а, в целом соответствует требованиям документов в области стандартизации: ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний», и позволяет проводить соревнования по заявленным видам спорта: **Плавание; Подводный спорт;**

Объект спорта предусмотрен для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения), согласно паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области.

Замечания, которые необходимо устранить до следующей проверки:

1. При обследовании ванны бассейна было выявлено следующее замечание:
 - Не закругленные края бортов ванны бассейна;
2. В соответствии с минимальными требованиями безопасности спасательные средства необходимо довести до требуемого количества:
 - а) Плавающий шест (с крюком или кольцом на конце) - 3 шт.
 - б) Плотик (плавающие носилки) для помощи на воде - 1 шт.
3. Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации необходимо сделать самозакрывающимися.

Эксперт:



Старцев Д.Л.