ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО

ул. Строителей, 9, г. Березовский, 623702

23.06.2025 № 02-19-2025

Директору МАУДО «Спортивная школа «Олимп»

Дмитриевой А.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города Березовского с привлечением специалиста Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов МАУДО «Спортивная школа «Олимп», расположенных по адресам: ул. Театральная, д. 13 и ул. Академика Королева, д. 1А г. Березовского Свердловской области.

По результатам проверки объекта, расположенного по адресу: ул. Театральная, д. 13, г. Березовский, Свердловской области, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (уличные склады спортивного инвентаря) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны.	Пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).
2.	Уличные склады противопожарного инвентаря не оборудованы системами противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей)	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2 Приложение А, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки

Прокуратура г. Березовского
№ 02-19-2025/Прдп82-25-20650017

		пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
3.	Помещения сауны размещены смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек. Встроенная сауна не выделена противопожарной преградой. Отсутствует обособленный эвакуационных выход наружу. Мощность электрокаменки имеет более 15 кВт. Помещение парильной не оборудовано по периметру дренчерным устройством. Помещение раздевалки не оборудовано противодымными пожарными извещателями.	Пункт 6.3.9 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
4.	Транзитные воздуховоды, проходящие в складском помещении категории В2 «Костюмерная», не имеют нормируемый предел огнеупорности	Пункт 6.19 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
5.	Огнезащитные клапана, установленные при пересечении противопожарных преград в складских помещениях, не имеют автоматического или дистанционного управления. В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (клапанов).	Пункт 3.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние задвижки с электроприводом. В соответствии с актом испытания ВПВ на работоспособность (ЦПБ Приоритет от 21.06.2023) задвижка с электроприводом не пригодна к дальнейшей эксплуатации.	Пункт 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

По результатам проверки объекта, расположенного по адресу: ул. Академика Королева, д. 1А, г. Березовский, Свердловской области, выявлены следующие нарушения:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного

п/п	указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (уличные склады спортивного инвентаря) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны.	Пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).
2.	При устройстве турникетов заужена ширина эвакуационного прохода	Пункт 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

В соответствии со ст. ст. 1, 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

На основании статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 37 Закона № 69-ФЗ предусматривает, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей объекта и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами учреждения.

В силу положений с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту – Закон о прокуратуре) требования прокурора, вытекающие из его полномочий, предусмотренных статьями 9.1, 22, 27, 30, 33 и 39.1 настоящего

Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Согласно ч. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Согласно положениям ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации, за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание необходимость незамедлительного реагирования на нарушения законодательства, руководствуясь ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Березовского.

2. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора города Березовского.

3. Принять исчерпывающий перечень мер к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Березовского в письменной форме в месячный срок с момента получения представления, с приложением копий подтверждающих документов.

Разъясняю, что умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города

советник юстиции О.Ю. Шамсутдинов